



## Trinkwasseruntersuchung - Prüfbericht

**Auftraggeber:** Marktgemeinde Feldkirchen  
 Triesterstraße 57  
 8073 Feldkirchen/Graz

**Berichtsnummer.:**  
 213019-01

<b>Projekt:</b> Trinkwasseruntersuchung	
<b>Probenahmestelle:</b> P1 Kindergarten Feldkirchen; Wagnitzstraße 2	
Entnahmestelle:	Ortsnetz
Entnahmearart:	Hahnentnahme (DIN ISO 5667:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a)
<b>Probenahmedatum:</b> 19.11.2021	Probenübernahme am: 19.11.2021
Probenehmer:	Weidacher Roman, Wasserlabor
<b>Probentyp:</b> Trinkwasser nativ	Art der Aufbereitung: keine
Probennummer: 213019/01	Prüfungszeitraum: von 19.11.2021 bis 06.12.2021

### Untersuchungsergebnisse

Mindestuntersuchung gem. TWV BGBl.Nr. 304/2001

Parameter	Messwert	Einheit	Messunsicherheit	Grenzwert	Verfahren
Farbe, sensorisch	farblos	—			ÖN M 6220:2012
Trübung, sensorisch	klar	—			ÖN M 6220:2012
Geruch, sensorisch	geruchlos	—			ÖN M 6220:2012
Geschmack, sensorisch	ohne Geschmack	—			ÖN M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort)	14,2	°C	± 1,4	IPW: 25	DIN 38404-4:1976
el. Leitfähigkeit bei 20°C	714	µS/cm		IPW: 2500	ÖNORM EN 27888:1993
el. Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	793	µS/cm	± 21	IPW: 2790	ÖNORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert)	7,3	—	± 0,2	IPW: 6,5-9,5	ÖNORM EN ISO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff)	< 0,4	mg/l			EN 1484:1997
Säurekapazität bis pH 4,3	5,409	mmol/l	± 0,362		DIN 38409-7:2005
Gesamthärte	3,3	°dH			DIN 38409-6:1986
Carbonathärte	3,3	°dH			berechnet
Natrium	154	mg/l	± 15	IPW: 200	EN ISO 11885:2009
Kalium	2,3	mg/l	± 0,2	IPW: 50	EN ISO 11885:2009
Calcium	17,0	mg/l	± 1,2	IPW: 400	EN ISO 11885:2009
Magnesium	4,0	mg/l	± 0,4	IPW: 150	EN ISO 11885:2009
Chlorid	52,7	mg/l	± 5,0	IPW: 200	DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat	44,8	mg/l	± 4,3	IPW: 250	DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat	23,3	mg/l	± 2,4	PW: 50	DIN EN ISO 10304-1:2009
Ammonium	< 0,05	mg/l		IPW: 0,5	DIN EN ISO 11732:2005
Nitrit	< 0,005	mg/l		PW: 0,1	DIN EN ISO 13395:1996
Eisen (gesamt, gelöst)	< 0,03	mg/l		IPW: 0,2	EN ISO 11885:2009
Mangan (gesamt, gelöst)	< 0,003	mg/l		IPW: 0,05	EN ISO 11885:2009
Escherichia coli	0	KBE/100ml		PW: 0	DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien	0	KBE/100ml		IPW: 0	DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken	0	KBE/100ml		PW: 0	ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C	15	KBE/ml		IPW: 100	ÖNORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C	14	KBE/ml		IPW: 20	ÖNORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBl 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gültigen Fassung.

[1] = nicht akkreditierter Parameter; [2] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die nicht in der KBS akkreditiert sind, [3] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die in der KBS akkreditiert sind; > = größer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Hinweis: Die erhobenen Daten werden im Einverständnis des Auftraggebers digital in die WIS-Datenbank der Landesregierung übermittelt



## Wasserlabor der Holding Graz


Wasserwerk-gasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272  
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at



### Gesamtbeurteilung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBl 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gültigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfüllt.

	<b>Signiert von</b>	Astner Peter
	<b>Datum/Zeit</b>	2021-12-07T16:52:33+01:00
	<b>Prüfinformation</b>	<a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a>

Graz, am 07.12.2021

Mag. Peter Astner  
zeichnungsberechtigt für die Prüfstelle

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter "Probenahmestelle bzw. Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe. Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gültig sind nur Berichte auf Papier, original oder digital unterfertigt bzw. vollständige Kopien des Originalberichtes.  
Die Information zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist jederzeit gesondert auf [www.holding-graz.at](http://www.holding-graz.at) aufruf- und downloadbar. Die aktuellen AGBs finden Sie auf [www.holding-graz.at/de/wasser/downloads/](http://www.holding-graz.at/de/wasser/downloads/).